

## Pytania i odpowiedzi

Zadanie pn. **Wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej związanych z rozbudową zakładu Zakładów Mięsnych „Szajek” Sp. z o.o. Sp. k.**

### Pytanie 1 z dnia 07.03.2016 r.

Pomiędzy projektem budowlanych (rzut przyziemia) a kosztorysem w przypadku wyceniania drzwi zauważyłem różnice, a mianowicie w kosztorysie jest 6 szt. drzwi przesuwnych, natomiast w projekcie 4szt przesuwne, 1 szt. skrzydłowe i 1 szt. bez określenia sposobu otwierania. Jakie drzwi mam przyjąć kalkulacji?

### Odpowiedź:

Ze względu na rozbieżności należy w tym przypadku kierować się projektem budowlanym. Należy przyjąć do kalkulacji: drzwi chłodnicze, z stali kwasoodpornej, odpornej na mycie środkami chemicznym, wartość U do 0,8 W/m<sup>2</sup> K

Ilość sztuk: 4 szt. drzwi przesuwne i 1 szt. drzwi szybkobieżne lub przesuwne lub skrzydłowe i 1 szt. drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne.