

Pytania i odpowiedzi

Zadanie pn. **Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarno-instalacyjnej związanych z rozbudową zakładu Zakładów Mięsnych „Szajek” Sp. z o.o. Sp. k.**

Pytanie 1 z dnia 07.03.2016 r.

Jaką przyjąć wielkość pompy systemu centralnego mycia oraz ile ten system ma mieć satelit?

Odpowiedź:

System centralnego mycia wyposażony w pompę, która wytwarza ciśnienie 22-25 bar przy wydajności 4500 l/ godzinę.

Ilość satelit : 3 szt.